



Изм. № ОМ-УБ-1119, 03.07.2017г.

## ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

### ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

**„Доставка на предпазни шкафове за газови съоръжения  
по две обособени позиции“**

#### УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Представяме на Вашето внимание **отговори на Възложителя** на получени във връзка с горепосочената процедура въпроси, както следва:

➤ **ВЪПРОС 1:**

По отношение на цвета /син или светло сив/, как се тълкува – до сега доставените шкафове, които са мръсно бели, дали се приема за светло сив?

**ОТГОВОР 1:**

Съгласно техническата спецификация шкафовете по Обособена позиция 1 трябва да бъдат с цвят син или светло сив. За цвят на шкафа се приема цялата гама на синьото и сивото, цветовете в гамата на бялото не се приемат.

➤ **ВЪПРОС 2:**

По отношение на вратата – има изискване да има козирка. Не виждам чертеж на вратата с козирка. Каква е козирката?

**ОТГОВОР 2:**

По ОП1 козирката трябва да бъде продължение на тавана на шкафа, като тя минимум закрива напълно вратичката. Целта е да предпазва съоръжението от директно проникване на влага при дъжд или снеговалеж.



**03.07.2017 г.**

С уважение:

  
.....  
**Емилия Георгиева**  
Пълномощник  
на изпълнителния директор  
„Овергаз Мрежи“ АД

