

Изм. № 04-ч2-1137 / 07.07.2017г.

## ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

### ОТНОСНО УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

**„Доставка на предпазни шкафове за газови съоръжения  
по две обособени позиции“**

#### УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Представяме на Вашето внимание **разяснения на Възложителя** в отговор на получен във връзка с горепосочената процедура въпрос, както следва:

#### ➤ **ВЪПРОС:**



При образуване на цената, кои точно размери трябва да имаме предвид: максимални, минимални или средни?

#### **ОТГОВОР:**

В техническата спецификация за ОП2 са дефинирани три позиции за шкафове, чиито размери са определени в максимални и минимални величини, които Възложителят приема. По всяка от трите позиции очакваме да получим само по една цена за шкаф, който е в определените размери. Цената следва да е определена за съответния шкаф

**07.07.2017 г.**

**С уважение:**



**Емилия Георгиева**  
Пълномощник  
на изпълнителния директор  
„Овергаз Мрежи“ АД