

РЕШЕНИЕ

№ СГ-Р-ТН-1, 20.01.2015г.

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Софиягаз“ ЕАД, със седалище и адрес на управление:
 гр. София, район „Лозенец“, ул. "Филип Кутев" № 5, с ЕИК: 130533432**

На основание Чл.73, ал.1 и 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Протокол за разглеждане, оценяване и класиране на офертите от комисия, назначена със Заповед № СГ-Звз-230/18.12.2014 г. на Изпълнителния директор на „Софиягаз“ ЕАД за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на регулатори на налягане за природен газ по четири обособени позиции“**, открита с Решение № СГ-2108/01.12.2014 г.

като взех предвид оценяването и класирането на предложенията в открита процедура, които са ми представени с протокол по реда на чл. 72, ал. 2 от ЗОП от назначената със Заповед № СГ-Звз-230/18.12.2014 г. Комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите, извършени по съответните технически и икономически показатели, както и получените комплексни оценки съгласно Методиката за комплексна оценка на офертите,

ОБЯВЯВАМ:

I. Класиране на участниците в открита процедура с предмет „Доставка на регулатори на налягане за природен газ по четири обособени позиции“, както следва:

Участник	Крайно класиране	Комплексна оценка
„Газтехника“ ЕООД За обособена позиция №1	1-во място	97,00
„Газтехника“ ЕООД За обособена позиция №2	1-ро място	97,00

II. Участници, които не отговарят на обявените изисквания и са отстранени:

1. „Индустриал Партс “ ООД, участник, представил оферта с вх. № СГ-ИД-1111/18.12.2014 г. по обособени позиции № 1 („Доставка на регулатори на входно налягане до 6 bar, изходно налягане 22 mbar и дебит до 25 стандартни m³/h“) и №2 („Доставка на регулатори на входно налягане до 6 bar, изходно налягане 100 mbar и дебит до 25 стандартни m³/h“).

Мотиви:

Правно основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Фактическо основание:

➤ Представените документи не отговарят на изискванията на Възложителя по обособени позиции № 1 и 2, защото не е представена Декларация за съответствие по Директива 97/23/ЕО - по обособени позиции № 1 и 2, за които участникът е подал оферта.

2. „Газтехника“ ЕООД, участник, представил оферта с вх. № СГ-ИД-1114/18.12.2014 г. по обособена позиция №3 („Доставка на регулатори на входно налягане до 6 bar, изходно налягане 100 mbar и дебит по – голям или равен на 70 стандартни m³/h“).

Мотиви:

Правно основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Фактическо основание:

➤ Предложеното изделие не отговаря на техническите изисквания към конструкцията на регулаторите: при изискване за отстояние от оста на входа на регулатора до челото на удебеления борд на холендъра на изхода на регулатора – 60 mm +/-0,5 mm, участникът е представил мостра на изделие с отстояние от 88 mm; при изискване за отстояние от оста на изхода на регулатора до челото на удебеления борд на холендъра на входа на регулатора от 100 mm до 103 mm, участникът е представил мостра на изделие с отстояние от 108 mm.

3. HEAT GAZGER Kft., участник, представил оферта с вх. № СГ-ИД-1115/18.12.2014 г. по обособени позиции № 1 („Доставка на регулатори на входно налягане до 6 bar, изходно налягане 22 mbar и дебит до 25 стандартни m³/h“), №2 („Доставка на регулатори на входно налягане до 6 bar, изходно налягане 100 mbar и дебит до 25 стандартни m³/h“), №3 („Доставка на регулатори на входно налягане до 6 bar, изходно налягане 100 mbar и дебит по – голям или равен на 70 стандартни m³/h“) и №4 (Доставка на регулатори на входно налягане до 10 bar, изходно налягане 100 mbar и дебит по – голям или равен на 70 стандартни m³/h).

Мотиви:

Правно основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Фактическо основание:

Не са представени:

- Декларация за съответствие по Директива 97/23/ЕО – по всички обособени позиции, за които участникът е подал оферта;
- Сертификати в зависимост от избраните от производителя процедури за оценяване на съответствието съгласно чл. 63 от НАРЕДБАТА за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане - по всички обособени позиции, за които участникът е подал оферта.

4. „АМАКС ГАЗ“ ООД, участник, представил оферта с вх. № СГ-ИД-1116/18.12.2014 г. по обособени позиции № 1 („Доставка на регулатори на входно налягане до 6 bar, изходно налягане 22 mbar и дебит до 25 стандартни m³/h“), №2 („Доставка на регулатори на входно налягане до 6 bar, изходно налягане 100 mbar и дебит до 25 стандартни m³/h“), №3 („Доставка на регулатори на входно налягане до 6 bar, изходно налягане 100 mbar и дебит по – голям или равен на 70 стандартни m³/h“) и №4 (Доставка на регулатори на входно налягане до 10 bar, изходно налягане 100 mbar и дебит по – голям или равен на 70 стандартни m³/h).

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на регулатори на налягане за природен газ по четири обособени позиции“

Мотиви:

Правно основание: чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Фактическо основание:

Участникът се е позовал на т.3.3 от Директива 97/23/ЕО - регулатори, конструирани и произведени съгласно стабилната инженерна практика (SEP); представен е сертификат от контрол съгласно EN 10204. Това не отговаря на изискванията на Възложителя.

След прегледа на останалите представени документи беше установена липса на:


- Декларация за съответствие по Директива 97/23/ЕО - по всички обособени позиции, за които участникът е подал оферта;
- Сертификати в зависимост от избраните от производителя процедури за оценяване на съответствието съгласно чл. 63 от НАРЕДБАТА за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане - по всички обособени позиции, за които участникът е подал оферта;
- СЕ маркировка - по всички обособени позиции, за които участникът е подал оферта съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане.

ПРЕКРАТЯВАМ:

процедурата по обособени позиции №3 („Доставка на регулатори на входно налягане до 6 bar, изходно налягане 100 mbar и дебит по – голям или равен на 70 стандартни m³/h“) и №4 (Доставка на регулатори на входно налягане до 10 bar, изходно налягане 100 mbar и дебит по – голям или равен на 70 стандартни m³/h)на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП поради несъответствие на всички подадени оферти по тези обособени позиции с първоначално обявените от Възложителя условия.

На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците в процедурата.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



Иван Чолаков
Изпълнителен директор
„Софиягаз“ ЕАД