



“ТОПЛОФИКАЦИЯ-РАЗГРАД” ЕАД ГР. РАЗГРАД

Адрес за кореспонденция: 7 200, гр. Разград, ул. "Черна" №1; факс: 084/66 24 73
e-mail: petko_milevski@overgas.bg

**ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
относно открита процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет**

„Изработка, доставка и монтаж на системи за реконструкция на два броя парни котли – ПК12 (12т/час пара) от гориво мазут на биогориво „слънчогледова люспа““

Уважаеми Госпожи и Господа,

Във връзка с поставен въпрос по провежданата открита тръжна процедура, касаещ **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Изработка, доставка и монтаж на транспортна система от редлери и елеватори за складовото стопанство и за гориво – подготовката“** Ви предоставяме отговор на въпроса:

ВЪПРОС:

Дължината на „редлер приемен“ се отнася само за изваждане на люспата от приемния бункер или за покриване на цялото разстояние от приемния бункер през транспортния тунел до складовото помещение?

ОТГОВОР:

„Редлер приемен“ служи за изваждане на люспата от приемния бункер и транспортирането ѝ през транспортния тунел до складовото помещение. Дължината му е приблизително 30 метра и зависи от техническото решение на изпълнителя на обществената поръчка.

**Петко Милевски
„Топлофикация – Разград“ ЕАД**