

ОТГОВОР
на поставен въпрос
относно открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет

„Доставка на материали за изработка на съоръжения
за природен газ по три обособени позиции“

Уважаеми дами и господа,

По-долу Ви представяме отговора на поставен въпрос от заинтересовано лице относно процедурата, посочена по-горе:

Въпрос: „Позиция 3 "Доставка на манометри" обхватите на манометрите по позиция 6 се различава с порядък от останалите, а именно (Радиален манометър; Номинален диаметър на кутията на манометъра 100 mm, обхват от 0 kPa до 16 MPa). Моля за коментар на запитването.“

Отговор: В документацията за участие в откритата процедура, раздел V „Описание на предмета на поръчката“, „Техническа спецификация“, обособена позиция 3 „Доставка на манометри“, позиция 6 "Радиален манометър; Номинален диаметър на корпуса на манометъра 100 mm, обхват от 0 kPa до 16 MPa; Присъединителна резба на щуцера на манометъра G 1/2 B; Клас на точност 2.5" да се чете: "Радиален манометър; Номинален диаметър на корпуса на манометъра 100 mm, обхват от 0 kPa до **1,6 MPa**; Присъединителна резба на щуцера на манометъра G 1/2 B; Клас на точност 2.5".

В Образец О-4 (Ценова оферта), поз.6 "Радиален манометър; Номинален диаметър на корпуса на манометъра 100 mm, обхват от 0 kPa до 16 MPa; Присъединителна резба на щуцера на манометъра G 1/2 B; Клас на точност 2.5" да се чете "Радиален манометър; Номинален диаметър на корпуса на манометъра 100 mm, обхват от 0 kPa до **1,6 MPa**; Присъединителна резба на щуцера на манометъра G 1/2 B; Клас на точност 2.5"

Тихомир Истатков
„Овергаз Мрежи“ АД